

[illegible]

Verifica da effettuarsi a cura dell'Addetto ai Servizi di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

Scheda di verifica	PORTE TAGLIAFUOCO
--------------------	--------------------------

Data	Risultato della verifica	Eventuali Interventi	firma

La scheda serve per annotare la verifica **GIORNALIERA** della integrità e della funzionalità delle porte tagliafuoco: funzionamento del sistema di chiusura automatica con elettromagnete (o auto chiusura) e funzionalità del maniglione antipanico, nonché verifica dello spazio tra porta tagliafuoco e pavimento (se superiore a 2 cm non sarebbe in grado di bloccare fumi e vapori caldi).

manutenzione	PORTE TAGLIAFUOCO
--------------	--------------------------

Data	Operazione di manutenzione da parte della Ditta incaricata	Firma del manutentore	Sigla addetto

(indicare il tipo di operazione programmata che è stato effettuato)